

3-2 資源與能源永續利用—定期填報政府機關及學校節約能源網站

108 年度節電成效



3-2 資源與能源永續利用—定期填報政府機關及學校節約能源網站

政府機關及學校節約能源填報網

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_b1

填報狀態：本頁【已完成】

1 基本資料填報 | 2 用電資料填報 | 3 用油資料填報 | 4 資料更正表下載 | 5 上傳資料更正表 | 6 年度填報列印

(108年)電表資料填報

(108年)電表資料填報 | 用電正(負)成長原因

修正/審查進度查詢 | 新增電表

序號	電號	電號所在建物名稱	總用電度數(kWh)	分攤比例(%)	扣除用電度數(kWh)	實際用電度數(kWh)	實際使用樓地板面積(m ²)	EUI值	修改
1	04622930100		68440	100.00	0	68440	3500	19.55	修改
總計			68440.00		0.00	68440.00	3500.00		

基本資料總樓地板面積 3500

*總用電度數(kWh)x分攤比例(%) - 扣除用電度數(kWh) = 實際用電度數(kWh)
 *實際用電度數(kWh)為評比依據，請謹慎檢核。
 *申請修改後，待完成審核程序，系統才會進行變更

選擇檔案 未選擇任何檔案

*佐證資料上傳

上傳

上傳資料僅接受PDF，如有申請扣除用電，須將佐證資料統整成一個檔案後上傳。

上一步

暫存

儲存並下一步

TOP

下午 02:04
2020/4/22

3-2 資源與能源永續利用—定期填報政府機關及學校節約能源網站

政府機關及學校節約能源填報網

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_f

●用電資料填報-電表資料

108年度申報之電表資料

序號	台電電號	總用電度數	分攤比例	扣除用電度數	實際用電度數
1	04622930100	68440	100.00	0	68440
		68440		0	68440

用電現況

基期年EUI：36 (108)年度EUI：19.6 年度節電量：2480 累計節電量：24480 EUI變動量：46% 至108年節電目標量：	年度	105	106	107	108
	達成情形	達成	達成	達成	達成

用電正(負)成長原因

正成長	負成長	原因說明
新增(整建、拆除)建築物,業務量增加,人員或設備增加	汰換老舊設備	無

●用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年分	冷凍能力	台數	全年運轉時數	使用地點	投資金額
1	中央空調主機	氣冷式	2003	50以下	6	2400	機房	0
2	中央空調主機	離心式	2003	76~100	3	2400	機房	0
3	分離式冷氣機	分離式	2019-1	3.1~5.0	44	720	各教室、辦公室	3551439

TOP

下午 02:06
2020/4/22

3-2 資源與能源永續利用—定期填報政府機關及學校節約能源網站

政府機關及學校節約能源填報網

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_f

新增(整建、拆除)建築物,業務量增加,人員或設備增加 汰換老舊設備 無

●用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年分	冷凍能力	台數	全年運轉時數	使用地點	投資金額
1	中央空調主機	氣冷式	2003	50以下	6	2400	機房	0
2	中央空調主機	離心式	2003	76~100	3	2400	機房	0
3	分離式冷氣機	分離式	2019-1	3.1~5.0	44	720	各教室、辦公室	3551439

●用電資料填報-照明設備資料

序號	設備名稱	設備型式	容量規格	盞數	全年運轉時數	使用地點
1	LED	T8/T5(LED燈管)	其他38	288	1600	教室
2	LED	T8/T5(LED燈管)	其他78	24	1600	電腦教室辦公室圖書室

●用電資料填報-公用設備資料

序號	設備名稱	規格	數量(臺)	設備年份(年)	使用地點	運轉時數(hr)	投資金額(元)
1	飲水機	1.40	13	2017	其他	8760	0

●用電資料填報-資訊/電腦機房設備資料

序號	機房名稱	機房總用電量	度	機房用電占比	%
1	電腦教室	使用電號	機房修繕費用/修繕年月	機房大小 (面積/高度)	主機數量
		04622930100		5	1
					主機總耗電量

TOP

下午 02:07
2020/4/22

3-2 資源與能源永續利用—定期填報政府機關及學校節約能源網站

政府機關及學校節約能源填報網

egov.ftis.org.tw/L_calculate01_f

● 用電資料填報-公用設備資料

序號	設備名稱	規格	數量(臺)	設備年份(年)	使用地點	運轉時數(hr)	投資金額(元)
1	飲水機	1.40	13	2017	其他	8760	0

● 用電資料填報-資訊/電腦機房設備資料

序號	機房名稱	機房總用電量	度	機房用電占比	%	
1	電腦教室	使用電號	機房修繕費用/修繕年月	機房大小 (面積/高度)	主機數量	主機總耗電量
		04622930100		5	1	
		空調總容量	空調耗電量	設置獨立電表	總用電量	機房運轉時數
		2		False	0	8760

列印PDF

政府網站資料開放宣告 | 隱私權政策 | 網站安全政策

諮詢專線：財團法人台灣產業服務基金會・電話：(02)-7704-5240・傳真：(02)2325-3922・E-mail：pm1@ftis.org.tw (此E-mail僅提供諮詢服務，如需更正資料，請於系統開放期間提出修正申請，並上傳相關佐證資料)

建議使用瀏覽器IE9.0以上版本，瀏覽器解析度1024*768以上，以獲得最佳瀏覽模式。

TOP

下午 02:07
2020/4/22

3-2 資源與能源永續利用—定期填報政府機關及學校節約能源網站

政府機關及學校節約能源填報網

egov.ftis.org.tw/L_calculate02_a3

填報專區 填報專區 問卷專區 專區 達成現況

查詢專區 - 年度節能比較

填報狀況查詢 填報資料查詢 年度節能比較 目標達成情形查詢 每月用電查詢 填報設備查詢

機關本身 所屬單位

●機關本身

☐ 全選

年度 ☒ 108 ☒ 107 ☒ 106 ☒ 105 ☒ 104 ☐ 103 ☐ 102 ☐ 101 ☐ 100 ☐ 99 ☐ 98 ☐ 97 ☐ 96

年度	實際總用電度數(kWh)	電號樓地板面積(m ²)	基期年EUI (EUI基準值)	當年度EUI (kWh/m ² *year)	總用油量(L)
108	68440	3500.0	36 (27)	19.60	
107	70920	3500.0	36 (27)	20.30	
106	92680	3500.0	36 (27)	26.50	
105	91040	3500.0	36 (27)	26.00	
104	92920	2579.0	36 (27)	36.00	

TOP

下午 02:09
2020/4/22